

消防用ホース仕様書

1 総 則

- (1) この仕様書は、沼田市が購入する消防用ホースについて必要な事項を定める。
- (2) 製造メーカーに関しては、一般社団法人日本消防ホース工業会会員であること。
(芦森工業株式会社、櫻護謨株式会社、帝国繊維株式会社、株式会社初田製作所)
- (3) 消防用ホースに使用されるホース及び結合金具は、次にかかげる法令その他関係する法令に適合すること。
 - ア 消防法（昭和23年法律第186号）
 - イ 消防用ホースの技術上の規格を定める省令（平成25年総務省令第22号）
 - ウ 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成25年総務省令第23号）
- (4) 次に掲げる表示が付されていること。
 - ア 消防用ホースには、自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合する旨の表示＜消＞並びに日本消防検定協会の品質評価を受けて「ホースに対する品質評価試験」及び「結合金具に対する品質評価試験」に合格した表示＜NS＞
 - イ 消防用ホースと結合金具の装着部には、日本消防検定協会による装着部認定を受けて「装着部に対する認定試験」に合格した表示＜認＞

2 規 格

使用圧力1.3MPa、検定圧力2.5MPa、65mm×20m、内張樹脂ホース（結合金具付）とする。

3 数 量

上記規格ホース 48本（数量の内訳等、詳細は別紙のとおり）

4 仕 様

(1) ホースの材質及び組織

ホースのジャケット部は良質な糸で織られ、耐摩耗性に優れ、かつ、軽量なものとする。また、織り方は綾織りとする。

(2) 結合金具

結合金具は、アルミ製差込式（町野式）接手とし、容易に外れない方法でホースジャケット及び保護布を装着する。

(3) ホースジャケットの色

ホースジャケットの色は別表のとおりとする。

(4) 納期

令和7年12月5日（金）

(5) 納品場所

旧沼田警察署跡地倉庫 36本（別表：第1～第6分団分）

利根地区コミュニティセンター駐車場 12本（別表：第7分団分）

(6) その他

ア 納入日より最低1年間は品質及び機能を保証、故意または重大な過失による損傷を除き、製品の保証を行うこととする。

イ 購入本数分の廃棄消防ホース引取り処分を含むものとする。

ウ 不明な点があった場合は、必ず担当課と協議を行う。

エ 廃ホースの引取り方法、納品方法等については別途、担当課と協議する。

別表

所属名	ホースの色	購入数量（本）
第 1 分団	オレンジ	8
第 2 分団	グリーン	5
第 3 分団	レッド	6
第 4 分団	イエロー	6
第 5 分団	ブルー	6
第 6 分団	ホワイト	5
第 7 分団	スカイブルー	12
合計		48